



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto  
(AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax  
0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Fornitura ed installazione di impianto di  
cremazione completo di sezione depurazione  
fumi presso il cimitero di San Benedetto del Tronto

## ALLEGATO L : SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

Elenco minimo non esaustivo degli interventi da effettuarsi con cadenza trimestrale sull'impianto, nell'ambito della programmata manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto dal capitolo 49 del Capitolato Speciale di Appalto.

Tali interventi dovranno essere oggetto della relazione di cui al punto d) del capitolo 14 del Disciplinare di Gara.

- verifica dello stato delle protezioni e delle coibentazioni;
- verifica funzionale degli arresti di emergenza;
- verifica funzionale di tutti i micro e altri dispositivi di sicurezza presenti sull'impianto;
- verifica di stabilità delle strutture metalliche e della tettoia,
- verifica dello stato delle compartimentazioni,
- verifica dello stato dell'impianto elettrico al fine di evitare rischi di potenziale contatto accidentale con corpi sotto tensione;
- verifica di continuità dell'impianto di terra (verifica visiva che tutte le masse metalliche siano adeguatamente collegate a terra);
- controllo complessivo automatismi e strumentazione a corredo impianto;
- controllo e pulizia sensori di misura e loro taratura in campo, esplicitando la procedura di taratura e i campioni di riferimento utilizzati;
- controllo e verifica della strumentazione facente parte della catena di misura e di regolazione dell'impianto;
- controllo funzionale ed eventuale taratura bruciatori camera primaria e secondaria;
- verifica regolare funzionamento del sistema informatico di gestione;
- verifica regolare funzionamento del sistema di registrazione dei parametri funzionali; estrazione dei dati, verifica e consegna alla stazione appaltante in un formato convenuto;
- verifica e controllo organi di movimento e loro adeguata segreazione;
- verifica serraggio viteria e bulloneria;
- controllo servomeccanismi, motori e relativi inverter;
- controllo visivo stato del refrattario e comunicazione immediata in caso di cedimenti strutturali;
- controllo isolamento termico forno;
- verifica dello stato delle insonorizzazioni e individuazione di eventuali rumorosità indice di non regolare funzionamento
- controllo rapporto cremazione/consumi.

Le operazioni su convenute dovranno essere formalizzate sullo specifico rapporto di intervento trimestrale riportante le singole voci oggetto del controllo con il relativo esito.